

ООО «КАМЕНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

ПАСПОРТ

Щебень фракции 31,5-63 мм.

Месторождение: Южная часть участка «Северный» Замчаловского месторождения песчаников

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.НА24.В.00533/19

1. Дата выдачи:
2. Щебень из плотных горных пород: фракция 31,5-63 мм
3. Потребитель:
4. Количество щебня:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование		Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения	
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Переходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм.	d/2	15,7	от 0 до 2	1,57
		D	31,5	от 0 до 10	6,46
		D	63	от 90 до 100	95,32
		1,4D	88,2	100	100
	2D	126	100	100	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Марка щебня		для марки Л10 от 10 до 15 %	14,7 (марка Л10)	
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе		не более 1	0,86	
4	Содержание глины в комах, %		не более 0,25	0	
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе		не более 5	2,9	
6	Марка по дробимости, потеря массы, %		свыше 9 до 11 для марки М1200	10,4 (М1200)	
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %		F150-F300	F150	
8	Насыпная плотность, тн/ м ³		не нормируется	1,3	
9	Содержание вредных компонентов и примесей		-	нет	
10	Минерало-петрографический состав		не нормируется	песчаник	

Начальник смены _____

